ОАО "Теплоконтроль"

Код продукции 42 1861

АЯ45

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

РТ – ДО (ДЗ)

ПАСПОРТ
ЮД2.574.003 ПС

г. Сафоново

1. Основные технические требования и характеристики

1.1. Диаметр условного прохода DN, мм _____

1.2. Пределы настройки, °С _____

1.3. Зона пропорциональности, °С не более 10; для РТ-80 не более 12,5

1.4. Обозначение регулирующего органа:
двухходовой нормально открытый – ДО;
двухходовой нормально закрытый – ДЗ;

1.5. Зона нечувствительности, °С, не более 1

1.6. Длина дистанционного капилляра, м _____

1.7. Условная пропускная способность, Kv, м³/ч _____

1.8. Относительная протечка регулирующего органа не более 0,1% Kv для ДО и 0,25% для ДЗ

1.9. Условное давление регулирующего органа PN, МПа (кгс/см²)_____

1.10. Допускаемая температурная перегрузка от установленной по шкале не более 25°С в течение не более 1 часа

1.11. Давление регулируемой среды 1,6 МПа (16 кгс/см²)

Обозначение	Наименование	К-во шт.	Примечание
ЮД2.574.003	Регулятор температуры прямого действия	1	
ФО8.538.265	Фланец обратный	1	Для DN 15, 25, 40 мм
ЮД8.230.005	Фланец обратный	1	Для DN 50, 80 мм
ГОСТ 7798-70	Болт М10х35	4	
ГОСТ 2524-70	Гайка М10	4	
ГОСТ 6402-70	Шайба 10	4	
ЮД8.683.041	Прокладка	1	Для DN 15, 25, 40 мм
ЮД8.683.042	Прокладка	1	Для DN 50, 80 мм
ЮД2.574.003 ПС	Паспорт	1	
ЮД2.574.003 РЭ	Техническое описание и руководство по эксплуатации	1	

2. Свидетельство о приемке

Регулятор температуры прямого действия РТ _____

заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 25-02.090123-81 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Приёмку произвёл _____

Консервацию согласно требованиям конструкторской документации произвёл

_____

Дата консервации _____ Срок консервации _____

Изделие после консервации принял_____

Упаковку согласно требованиям конструкторской документации произвёл

_____

Дата упаковки _____

Изделие после упаковки принял _____
(подпись, фамилия, инициалы)

3. Гарантии изготовителя

3.1. Изготовитель гарантирует соответствие регуляторов температуры прямого действия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.
3.2. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.
3.3. Полный средний ресурс не мене 10 000 циклов.
3.4. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:
- при нарушении правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания;
- при нарушении красной контрольной метки, нанесенной под гайкой в местах соединения капилляра с исполнительным органом и термобаллоном;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов регулятора.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45. В05553 от 23.07.2009 года

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-36586 от 06.11.2009 года

4. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата и время отказа изделия или его составной части, режим работы, характер нагрузки	Характер, внешнее проявление неисправности	Причина неисправности (отказа) к-во часов работы отказавшего изделия	Принятые меры по устранению неисправности. Расходы ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия, подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примечание

215700, Смоленская обл. г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18; факс 4-25-26, 2-84-15, тел. отдела маркетинга 2-84-11,2-83-67,2-84-13
E-mail: info@tcontrol.ru http://www.tcontrol.ru